



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 001 / 005290
AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) certifica que el producto
The Spanish Association for Standardisation and Certification (AENOR) certifies that the product

TUBOS DE POLIPROPILENO (PP-R) PARA INSTALACIONES DE AGUA CALIENTE Y FRÍA

POLYPROPYLENE (PP-R) PIPES FOR HOT AND COLD WATER INSTALLATIONS

MARCA COMERCIAL: ARIETE 25
TRADEMARK:

SERIE	DIÁMETROS (mm)	CLASE DE APLICACIÓN / PRESIÓN DE DISEÑO (bar)	OPACIDAD
SERIE	DIAMETERS (mm)	APPLICATION CLASS / DESIGN PRESSURE (bar)	OPACITY
2,5	20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75 - 90 - 110	1/10 ; 2/8 ; 4/10 ; 5/6	NO
3,2	20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63	1/8 ; 2/6 ; 4/10 ; 5/6	NO
5	25 - 32 - 40 - 50 - 63	1/6 ; 2/4 ; 4/6	NO

suministrado por

supplied by

DALPEX, S.p.A.
LOC. ISCHIA DI CROCIANO
57025 PIOMBINO (LI) (ITALIA)

y elaborado en

and manufactured in

VIA DELLA FIERA, 13/15
57021 VENTURINA ((Li) - ITALIA)

es conforme con

complies with

UNE-EN ISO 15874-1:2004
UNE-EN ISO 15874-2:2004

Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 01.52.

In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system used in its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with the stipulations of the Specific Rules RP 01.52.

Fecha de concesión: **2010-07-06**
First issued on:

Fecha de modificación: **2010-10-14**
Modified on:

Fecha de caducidad: **2013-04-03**
Expires on:



El Director General de AENOR
General Manager

Este certificado anula y sustituye al certificado 001/005191, de fecha 2010-02-18.
No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

This certificate supersedes certificate 001/005191, dated 2010-02-18.
The partial reproduction of this document is not permitted.